

TU 2

**CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK
LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBE HELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE,
KARBANTARTÁSA**

Előterjesztette:

Jóváhagyta:

Fodor Zsolt
elosztási csoportvezetőDoma Géza
ügyvezető

	Hatálybalépés: 2019. szeptember 17.
--	-------------------------------------

Változtatás átvezetésére:

kötelezett

nem kötelezett

RENDELKEZÉS:

Az E.GAS Gázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság a szolgáltatási területén elrendeli a 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben előírtaknak megfelelően:

A gáz csatlakozóvezetésekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló rendelet (továbbiakban: MBSZ)

előírásait kell a TU 2 technológiai utasításként kell alkalmazni.

Az MBSZ alkalmazása az alábbi pontosítások illetve kiegészítések betartása mellett történhet:

1. Alaprajzok és függőleges csőterv méretaránya általában 1:50, megfelelő áttekinthetőség esetén 1:100
2. Oldható kötések alkalmazása
 - karimás kötés DN 50 és a feletti elzáró szerelvények beépítése esetén valamint technológiai berendezések kötéseinél alkalmazhatók.
 - menetes kötések csak a gázfogyasztó készülékek főelzáró csapja után alkalmazhatók,
 - hollandi anyás kötés csak bekötő vezeték főelzárója és fogyasztói készülék főcsapja után alkalmazható.
3. Ipari nyomásszabályozó állomások esetén a nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes térségének a meghatározásához a TU 7 előírásait kell alkalmazni.
4. Gázmérő kerülővezeték alkalmazása csak előre egyeztetett és technológiai célú fogyasztás esetén alkalmazható.
5. Acél és polietilén anyagú vezeték tervezése és kivitelezése során az MBSZ-ben részleteiben nem szabályozott kérdések esetén a TU 5 és TU 6 technológiai utasításaiban foglalt előírásokat kell alkalmazni.

Az MBSZ alkalmazására vonatkozó rendelkezés, értelemszerűen a földgázszolgáltatás területére vonatkozik.